

KOMUNIKAT Nr 1/2023



Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu z dnia 10.03.2023r.
w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia
z wodociągu publicznego Wysoka, gmina Boleszkowice, zaopatrującego 352 mieszkańców
miejscowości: Wysoka, Wyszyna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu, po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranej w **dniu 08.03.2022r.**, informuje że w pobranych próbkach stwierdzano niewielką ilość bakterii grupy coli (5 jtk w 100 ml wody). W badanych próbkach nie stwierdzono obecności Escherichia coli i enterokoków.

Uzdatniona woda dostarczana konsumentom nie powinna zawierać bakterii grupy coli.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu wydał decyzję dopuszczającą warunkowo wodę do spożycia z wodociągu publicznego Wysoka do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań.

Woda z kranu może być spożywana i używana do mycia zębów, warzyw i owoców spożywanych na surowo, kąpeli po uprzednim przegotowaniu.

Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Do innych celów woda może być wykorzystywana bez ograniczeń.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Jednocześnie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , ul. Droga Zielona 1, 74-400 Dębno, zarządzający wodociągiem publicznym Wysoka, został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyzsza informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

mgr inż. Marzena Smolarek
specjalista zdrowia publicznego

10.03.2023

.....
/ data, podpis i pieczęć Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/