



KOMUNIKAT Nr 1/2018

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie **braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Warnice**, gmina Dębno, zaopatrującego 348 mieszkańców miejscowości: Warnice, Krężelin.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu, po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 08.02.2018r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) **z uwagi na przekroczenie parametru mikrobiologicznego - bakterii grupy coli w wodzie.**

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC.



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Droga Zielona 1, 74-400 Dębno, zarządzający wodociągiem publicznym Warnice, został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.